



ASS3
(3. stāva spēka un apgaismojuma sadalīne)

$P_0 = 23.6 \text{ kW}$ $k = 0.8$
$P_A = 18.9 \text{ kW}$
$\cos \phi = 0.93$
$I_n = 30 \text{ A}$
72 mod. IP30

GS1-5M
MMJ-5x10(p32)
L=30m

ARHITEKTU BŪROS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41603041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiga 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tāl./fax. 65421396, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:	Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola Reģ. Nr. 90000068069	Pasūtītāja Nr.	REM_3410
Nosaukums:	Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai		
Adrese:	Jātnieku iela 87, Daugavpils		

AMATA NOSAUKUMS/VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvprojekta daļas vad.	A.Ščerbļins	04.2011
Tehn. izstrādātāja	A.Ščerbļins	04.2011

ASS1 SADALNES SHĒMA					
ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.	RĀSĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	EL	TP	B/M	9	32