


IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	Ugunsdrošības signalizācija		
1	Adrešu kontrolpanelis ar centralizētā monitoringa programmatūru Telefire ADR-3000E/4	k-ts.	1
2	Akumulators 12V 17Ah	gab.	1
3	Adrešu dūmu detektors ar bāzi Telefire TFO-440A + TFB-110A	gab.	242
4	Indikātors detektoram aiz piekārtajiem griestiem	gab.	68
5	Adrešu siltumu detektors ar bāzi TFH-220A	gab.	6
6	Adrešu trauksmes poga Telefire TPB-800A RE	gab.	35
7	Adrešu ieejas/izejas modulis Telefire ADR-823A ar izolatoriem	gab.	4
8	Adrešu ieejas modulis Telefire ADR-812A ar izolatoriem	gab.	2
9	Staru dūmu detektors	gab.	4
10	Liniju izolators LI-3000	gab.	20
11	Kaste ieejas/izejas modulim Telefire AIB-800	gab.	6
12	Ārējā sirēna	gab.	1
13	Signalizācijas kabelis E30 4x0,8	m.	2100
14	Signalizācijas kabelis 2x0,8	m.	300
15	Elektrobarošanas kabelis E30 3x1,5	m.	100
16	Cieta caurule d32	m.	100
17	Kabeļu kanāls 60x40	m.	250
18	Kabeļu kanāls 10x20	m.	350
10	Aizsargrežģi	gab.	4
19	Montāžas palīgmateriāli	k-ts.	1
20	Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā	k-ts.	1

PIEZĪMES:

Atļauts pielietot analogiskas iekārtas, ja kvalitāte netiek pasliktināta un atbilst EN-54 prasībām.

 <p style="text-align: center;">ARHITEKTU BIROJS REM PRO</p> <p>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</p>				Pasūtītājs: Daugavpils Ceļnieku profesionālā vidusskola Reģ. Nr. 90000066069		Pasūtījuma Nr. REM_3410			
				Nosaukums: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai				Adrese: Jātnieku iela 67, Daugavpils	
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDŠ, UZVĀRDŠ	PARAKSTS	DATUMS	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA					
				ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas vad.	A.Mickoviča		02.2011		UAS-11	TP		11	11
Izstrādāja	A.Mitroviča		02.2011						